

ข้อขัดข้องและการแก้ไขเบื้องต้น

จำนวนครั้งไฟ Operation กระพริบ	ไฟ Timer	ERROR Code	ลักษณะของความผิดปกติ
1	ดับ	E0	ชุด EEPROM indoor unit ชำรุด / ทำงานผิดปกติ
2	ดับ	E1	การสื่อสารระหว่าง indoor unit กับ outdoor unit ผิดพลาด
4	ดับ	E3	การทำงานของมอเตอร์ indoor unit ผิดปกติ
5	ดับ	E4	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องของชุด indoor unit ผิดปกติ
6	ดับ	E5	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องของชุด indoor unit ผิดปกติ
7	ดับ	EC	ระบบป้องกันน้ำยารั่วทำงาน
1	ติด	F0	ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินทำงาน
2	ติด	F1	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของชุด outdoor unit ผิดปกติ
3	ติด	F2	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องของชุด outdoor unit ผิดปกติ
4	ติด	F3	เซ็นเซอร์ Discharging ของชุด outdoor unit ผิดปกติ
5	ติด	F4	ชุด EEPROM outdoor unit ชำรุด / ทำงานผิดปกติ
6	ติด	F5	การทำงานของมอเตอร์ outdoor unit ผิดปกติ (เฉพาะมอเตอร์ DC)
2	กระพริบ	P1	ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินทำงาน
3	กระพริบ	P2	ระบบป้องกันอุณหภูมิบริเวณหัวคอมเพรสเซอร์สูงทำงาน
4	กระพริบ	P3	ระบบป้องกัน outdoor low temp. ทำงาน
5	กระพริบ	P4	ระบบ Compressor drive ทำงานผิดปกติ